

监 理 日 志

工程名称: 湖南株洲湘潭西州塘200kV变电站新架线项目

日期	2018年5月25日 星期三	气候	小雨	气温	14℃—21℃
监理人员动态:	黄永章 李坤 王华 王宽	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管段5人 外线3+5人				
施工机械动态:	挖机2台 压路机1台				
施工进度情况	1. 33.35号塔基基坑开挖, 其中33号塔基基坑开挖完成. 20.21号铁塔塔组立. 2. 升压站道路/仓南路				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故. 测33号塔基基坑深度为500cm 钢筋布外箍筋 $\phi 12$ 符合设计要求				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	上海新能源即来现场指导工作并组织各单位 召开专题会议				
记录人	王宽	总监签阅	黄永章		

