

监 理 日 志

工程名称: 湖南益阳4x20MW炉内脱硫

日期	2018年7月17日 星期二	气候	晴	气温	24℃-36℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站排水沟开挖, 排水井石砌 2. 元佑正工程全面停工.				
检查发现的问题	排水沟开挖对接地网造成损害				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王仕富	总监签阅	苗宇明		

