

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 26 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 27℃ - 38℃

监 理 工 作 情 况	现场监理人员4人(李元堂、孔令才、王孝金、张保龙) 对现场管桩施工、立柱焊接、组件及支架 安装进行巡视检查。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	管理人员 4人, 现场人员 38人,	开关站: 无施工情况。 光伏区: 20、22、25、26区消缺, 管桩施工, 立柱 焊接, 组件及支架安装。
其 它 事 项	20、22区部分电缆桥架支架变形要求拆除更 换, 已监理通知单进行整改及回复。	
本日现场监理人员	李元堂、孔令才、王孝金、张保龙	
记录人: 张保龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂	