

监 理 日 记 ()

日期: 2019年05月22日

星期: 三

天气: 晴

气温: 17℃-27℃

工程名称: 湖罗2x20kVA分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- ① 配合市电力公司质检人员对南罗线送电前验收检查。
- ② 对现场的光伏区施工进行巡视,要求施工单位注意防雷,做好防雷接地保护措施。
- ③ 整理资料,学习相关规范标准。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

高 压 电 力

1. 开关站自检合格。
2. 4区接地扁铁焊接,已动火焊接安装。
3. 19区桥架安装,组件接地施工。

其 它 事 项

1. 现场安全巡查,配合市电力公司对南罗线送电前检查验收。

本日现场监理人员

王磊, 黄长春, 王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表):

孔金才