

监 理 日 记()

日期: 2019年06月12日

星期: 三

天气: 雨

气温: 20℃-24℃

工程名称: 汨罗2020光伏渔光互补扶贫项目

监
理
工
作
情
况

① 对光伏区质量安全隐患进行检查, 要求施工单位注意以安全, 做好防护措施, 要求打桩符合设计, 规范施工。

② 整理项目资料, 学习相关规范标准。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

李
亮
电
力

① 15区桩基打桩13根。

② 19区箱变基础加固。

③ 其它因雨未施工。

其
它
事
项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔金才、王强、黄长喜、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孔金才