

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 2 月 21 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 1-5℃

工程名称: 20MW 炉内脱硫改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员 3 人: 孙岭才、王孝金、马少经。 2. 正常巡视施工现场。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	平光电力 工程设计 (上海)有 限公司	1. 南 3 号线外线: 监理人员 7 人, 施工人员 15 人 2. 3 号塔基扎钢筋及立模。
其 它 事 项	1. 2019 年 2 月 21 日下午 1:30 分, 复工前安全大检查。 2. 正常安全生产	
本日现场监理人员	孙岭才、王孝金、马少经	
记录人: 王孝金	总监 (总监代表): 李元堂	

江苏省建设厅监制

