

监 理 日 志

工程名称: 增资新建绿溪60MWp地面光伏电站一期项目

日期	2018年4月30日 星期一	气候	阵雨	气温	20/19℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 挖机1台, 打桩					
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 2. 新压站、预埋电缆钢管、波纹管. 3. 线路、8#塔基钢筋绑扎.				
检查发现的问题	1. 现场发现有断桩、虚桩. 2. 8#施工区域有扬尘. 3. 4#压站预埋套管接口不完善.				
处理措施、意见、结果	1. 更换新管桩. 2. 施工现场需做洒水处理. 3. 完善预埋套管接口. 4. 已整改				
协调内容或其他	召开监理例会 20180620				
记录人	杨振军		总监签阅	邵莹	