

监 理 日 志

工程名称: 增安新建埭溪60MW地面光伏电站一期工程

日期	2018年5月31日 星期四	气候	雨	气温	29℃/18℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态:	115人				
施工机械动态:	挖机2台 2136机2台 打桩机2台				
施工进度情况	1. 因雨,光伏区线路未施工 2. 升压站二次接线				
检查发现的问题	1. 设备开箱检查记录不完善 2. 光伏区接地图纸不齐全				
处理措施、意见、结果	1. 完善设备开箱检查记录 2. 完善光伏区接地图纸 3. 整改中				
协调内容或其他					
记录人	杨振东		总监签阅	郭莹	