

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 02

天气: 雨

星期: 二

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因，现场暂停施工 2、要求施工单位人员利用下雨停工时间，对组件接地线两端端子进行二次紧固，防止下部施工出现接地线断开现场，保证施工质量。 3、查看图纸为下部施工做好准备工作。 4、沟通施工方利用下雨停工时间补齐施工资料，要求资料随施工进度同步进行。 5、整理监理资料，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏有限公司	下雨暂停施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):