

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 04

天气: 雨

星期: 三

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因，现场暂停施工 2、本项目监理周期已到，提前向业主方下发的延期联系单至今未回复，今日电话联系业主，回复业主方领导不在明日再次询问。 3、要求施工单位人员利用下雨停工时间，对组件接地线两端端子进行二次紧固，防止下部施工出现接地线断开现场，保证施工质量。 4、查看图纸为下部施工做好准备工作。 5、整理监理资料，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):