

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 1 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17℃-30℃

工程名称: 五安奥特莱斯业主屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 确定方包工方资料中的编号与名称 2. 方包工方低压电缆走线图与图纸不符需施工方联系业主并签字 我方则出具意见 3. 施工方接地扁铁与导电片需经业主确认方案我方则可视情况 签字.	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 施工方安装1号厂房爬梯 2. 施工方对2号厂房爬梯及防护做防腐处理 3. 施工方制作临时箱体支架
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张良玉 马露		
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗利日