

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 12 日

星期: 2

工程名称: 西安赛特斯近铁屋顶光伏发电项目

天气: 晴  
气温: 21~31℃

|                            |                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 填写西安赛特斯近铁屋顶光伏发电项目工作簿并汇报给区域负责人</p> <p>2. 与施工单位确定屋面组件与采光带距离发现采光带影响组件发电量</p> <p>及逆变器与桥架的安装建议施工单位向业主汇报同意更改后方可施工</p> <p>3. 发现夹具有个别松动</p> |                                                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                          |
|                            | 隆基绿能<br>光伏工程<br>有限公司                                                                                                                      | <p>1. 二号厂房北侧夹具安装完成95%</p> <p>2. 与施工单位确定屋面组件与采光带距离发现采光带影响组件发电量施工方向业主汇报同意方可施工</p> <p>3. 对个别松动夹具采取了紧固</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| 本日现场监理人员 张良五               |                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| 记录人: 张良五                   |                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明   |                                                                                                                                           |                                                                                                        |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅