

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 26 日

星期: 二

工程名称: 西安奥特斯电子工业屋顶光伏发电项目

天气: 中雨转多云

气温: 23℃-30℃

监 理 工 作 情 况	1. 由于上午下雨通知施工单位停止施工; 2. 下午逆变器到场后进行开箱验收; 3. 施工单位对设备检验报告进行检验; 4. 检查临时用电发现电缆线杂乱要求施工单位立即整改;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1. 对号屋面进行逆变器的支架安装; 2. 对安装组件中压与边压块; 3. 安装桥架并对桥架间距进行测量;
其 它 事 项	出火报警器	
本日现场监理人员		张震玉
记录人: 张震玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张震玉