

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 5 日

天气: 晴
气温: 19℃-36℃

星期: 二
工程名称: 西交特高压输电工程光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工方上报前期资料其中有《人员资质》、《分包单位资质》、《质量通病防治措施》及《施工强制性条文计划应急预案》 2. 施工方上报的《人员资质》中缺少安全员与施工员的资质证书; 3. 施工方上报的《施工强制性条文计划应急预案》文字排版混乱; 4. 要求施工方对缺少资格证书及文字排版重新检查改正后上报;	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1号厂房北面夹具已安装100%; 2. 1号厂房北侧夹具存在松动的让施工方重新紧固; 3. 2号厂房夹具已散落至屋面;
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张良玉 马鑫 记录人: 张良玉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张良玉		