

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 9 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 16℃-29℃

工程名称: 西安特其他处屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工方已对质量安全活动记录表上签字并写电话; 2. 施工方对会议纪要要确认并签字; 3. 施工方对屋面进行拉拔试验; 4. 对屋面夹具抽样检查未发现松动夹具;	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1号厂房南侧夹具安装90% 2. 施工人员对夹具进行组装 3. 施工方对屋面夹具进行拉拔试验.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张健五		
记录人: 张健五		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董守明