

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 13 日

天气：晴

星期：三

气温：-7℃-11℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理与业主一起巡视现场。 2、现场整理资料，编写监理资料。 3、现场召开第三十八次监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 安排专人每天对光伏区进行巡视检查。 2、 光伏区现场垃圾清理，材料规整。 3、 光伏区对支架、组件、低压电线、汇流箱、逆变器进行整改消缺。 4、 光伏区11区敷设低压电缆。 5、 光伏区12区跟综区支架底座部分混凝土浇筑。
其 它 事 项	1、光伏区6#发现组件损坏，已通知总包单位进行更换。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官