

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 26 日

天气：多云

星期：二

气温：0℃-19℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、监理与业主、总包一起对光伏区进行中间验收。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区12区跟踪区支架回转机安装。 2、光伏区12区跟踪区二次场平。 3、光伏区12区跟踪区支架材料倒运散料，电缆沟开挖，敷设低压电缆。 4、光伏区部分区域螺旋桩定位。	
其 它 事 项	1、光伏区跟踪区320组件进场一车。		
本日现场监理人员		王学东 王栋	
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	