

# 监 理 日 志

日期：2018年 04月 27日

天气：晴

星期：五

气温：11℃-30℃

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 监理现场巡视，综合合区 KZ 柱基础钢筋绑扎不均匀，已通知施工单位整改。  (2) 下午 19:30 由业主召开第二次工程例会。  (3) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1..临建院内打地面。 2.支护生活用房及围墙地梁剩余垫层模板。 3.生活用房基础短柱拆除模板。 4.回填部分生活用房房心。 5.加工生活用房基础钢筋。 6.安装监控及网络。 7.甲方组织开项目进度例会。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	