

# 监 理 日 志

日期：2019年05月26日

天气：多云

星期：日

气温：7℃-21℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场，检查工程问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区北区电气消缺整改。 2、项目部盘点电缆数量。 3、锦浪逆变器厂家进场检查通讯线。 4、升压站后台厂家进场调试后台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王学东 王栋	
记 录 人 : 王 栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	