

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 06 日

天气：____晴天____

星期：二

气温：18℃-35-℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1、跟踪区平行梁螺丝紧固，光伏板组件连接线绑扎固定。 2、光伏南区支架光伏板组件消缺，逆变器信号线消缺 。 3、光伏区北区部分区域挖机平整场地。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王学东 曹育	
记录人：曹育		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	