

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 17 日

天气：____晴____

星期：六

气温：15℃-31℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1、跟踪区进行场地平整。 2、跟踪区立柱底板焊接处做防腐。 3、光伏区逆变器更换，以及电气设备消缺。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王学东 曹育	
记录人：曹育		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	