

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 04 月 27 日 星期 五	气候	27-15℃	气温	多云
监理人员动态: 郭瑞卿			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 总包3人+分包5人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 施工区域 ^{临时} 用电搭接. 2. 二级 ^{临时} 用电配电箱就位. 3. 采购前期施工辅材.				
检查发现的问题	1. ^{临时} 用电线缆沿地面明设.				
处理措施、意见、结果	1. 要求 ^{临时} 用电电缆线路应埋地或架空敷设.				
协调内容或其他	无				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		