

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月22日 星期二	气候	晴	气温	23℃-29℃
监理人员动态:	现场安全巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场安全巡查、整改。				
检查发现的问题	屋面部分组件MC4插头未放置规范容易进水。屋面四角未拉警戒线。屋面消防器材放置点未有明显标识。 屋面存在材料、垃圾				
处理措施、意见、结果	要求施工单位在明日之前完成所有提出的相关问题。				
协调内容或其他	无				
记录人	徐临夫	总监签阅	刘七公		