

监理日志

工程名称:

日期	2018年6月3日 星期日	气候	晴	气温	24℃-30℃
监理人员动态:	2人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4人现场施工				
施工机械动态:	升降机 2台				
施工进度情况	箱变底板钢筋绑扎. 正在与基础开挖40%.				
检查发现的问题	4#厂房构件安装完成20%, 构件安装35%.				
	4#厂房顶板加固完成40%.				
处理措施、意见、结果	箱变基础未做基出垫层.				
	钢筋绑扎不符合图纸要求. 已整改.				
协调内容或其他	已告知业主并要求监理单位立即整改. 监理单位已签字. 监理单位下发监理通知单.				
	无				
记录人	徐少	总监签阅	王		