

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年6月2日 星期一	气候	晴	气温	16℃-29℃
监理单位动态: 巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工人数 25人					
施工机械动态: 无机械作业					
施工进度情况	B2、B3屋面钢承板安装、桁架安装。 电焊均已验收完成100%。				
检查发现的问题	屋顶加固B2、B3完成100%。 在加固作业中施工人员在区域内铺防水布。 区域内未见灭火器。				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位立即设置防火布。 灭火器				
协调内容或其他	无				
记录人	徐明	总监签阅	何明		