

监 理 日 志

工程名称: 中修件与210mm分布式光伏电

日期	2023年7月8日 星期 五	气候	晴	气温	28°-36°
监理人员动态:	徐亚明 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场			
施工方人员动态:	徐亚明 5人				
施工机械动态:	吊车				
施工进度情况	B1层细石砼浇筑, B1层高低压电缆敷设。 B1层桥架吊装, 开关柜设备接线。				
检查发现的问题	B1层桥架吊装时, 我监理人员发现B1层有 桥架敷设电缆刮伤。				
处理措施、意见、结果	以上问题及我监理项目部下发通知单一份, 并告知施工单位立即整改, 做好防护。整 改完毕后通知我方监理人员到场验收合格。 于善徐崇善。				
协调内容 或其他	下发监理通知单				
记录人	李佩宇	总监签阅	刘士华		

