

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 12 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 21.2-36.2

工程名称: 靖江市中燃天然气有限公司靖江20兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.检查开关站电缆沟防要接地网制作情况,发现部分南线搭接不规范,焊渣未处理干净,防腐处理不到位,镀锌钢的太薄等问题,现场已通知施工单位现场管理人员进行整改. 2.亭站开关站设备吊装,现场未拉警戒线,通知作业人员注意安全,并要求拉警戒线作作业. 3.检查5、6区组件安装情况,坡度符合设计要求. 4.巡视5、6区,发现箱变接地扁钢焊渣未处理,要求施工单位人员进行整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="143 1093 303 1153">施工单位</th><th data-bbox="303 1093 1361 1153">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="143 1153 303 1624"> 江苏中 燃电力 有限公司 </td><td data-bbox="303 1153 1361 1624"> 1.3x240拉线全部完成,1#-3#高压电缆敷设完成,4#新高压电缆敷设完成,5#-6#高压电缆敷设完成,8#-6#高压电缆敷设完成,32根箱变20台,32根箱变线8台,45人,管理1人. 2.支架组件吊装,26组外集条全部完成2人56人,管理2人. 3.开关站所有设备就位,工人25人,管理3人. 4.外线13#塔基开挖完成,桩基浇筑完成,16#塔基正在开挖,修路. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏中 燃电力 有限公司	1.3x240拉线全部完成,1#-3#高压电缆敷设完成,4#新高压电缆敷设完成,5#-6#高压电缆敷设完成,8#-6#高压电缆敷设完成,32根箱变20台,32根箱变线8台,45人,管理1人. 2.支架组件吊装,26组外集条全部完成2人56人,管理2人. 3.开关站所有设备就位,工人25人,管理3人. 4.外线13#塔基开挖完成,桩基浇筑完成,16#塔基正在开挖,修路.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏中 燃电力 有限公司	1.3x240拉线全部完成,1#-3#高压电缆敷设完成,4#新高压电缆敷设完成,5#-6#高压电缆敷设完成,8#-6#高压电缆敷设完成,32根箱变20台,32根箱变线8台,45人,管理1人. 2.支架组件吊装,26组外集条全部完成2人56人,管理2人. 3.开关站所有设备就位,工人25人,管理3人. 4.外线13#塔基开挖完成,桩基浇筑完成,16#塔基正在开挖,修路.				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	胡斌, 徐存祥				
记录人: 胡斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				