

监 理 日 志 ()

日期: 2023 年 10 月 21 日

星期: 日

工程名称: 江苏中孚电力科技 有限公司 20MW 光伏发电项目

天气: 阴

气温: 13℃-20℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查 开关柜 电缆沟 垫层 情况. 施工已 完成. 光伏区箱变基础 出现 沉降 现象 已 整改. 学习相关法律法规, 行业规范. 提高自身安全管理水平.	
施 工 情 况	施工单位 江苏中孚 电力有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 开关柜及光伏区主变 2 号 已 完成, 开关柜 电缆沟 垫层. 光伏区 土建 基础. 35kV 外 线 导线 敷设. 接地 制作.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡明
记录人: 胡明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡明