

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 4 日

天气: 晴
气温: 10°C - 20°C

星期: 四
工程名称: 海盐县电力科技有限公司张桥20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	陪同总包、厂家巡视方侧线绝缘子。 编制、整理巡视资料。 学习行业规范,以增强自身整理能力。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	海盐县电力有限公司	测试绝缘子,外线绝缘子被鸟啄坏 需更换,检修PT柜。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡明
记录人: 胡明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄文明