

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10WMP 工程)

日期	2018.10.10 星期三	气候	晴	气温	8-15℃
监理单位动态:	1人				
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	钩机一台				
施工部位, 施工情况	①西区桥架架设15人完成9%。②东桥架架设15人完成85%。③外线伐树8人完成87%。				
检查发现的问题	检查西区个别组件有树叶遮阴。				
处理措施, 意见, 结果	已通知施工方整改, 待查				
协调内容或其他					
记录人	张金里	总监签阅			

