

监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项（一期 10WMP 工程）

日期	2018.6.21 星期日	气候	晴	气温	10°—18°C
监理人员动态：		1人			
施工方人员动态：		6人			
施工机械动态：					
施工部位， 施工情况	① 光伏区消缺外完工 90%				
检查发现的问题	检查发现光伏东区有个别组件电压达不到要求。				
处理措施， 意见， 结果	已通知光伏组件厂家前来处理，待查。				
协调内容 或其他					
记录人	张金景		总监签阅		

