

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 10 月 24 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 17℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场查看图纸, 检查屋面电缆铺设, 电缆桥架内部防腐等情况, 发现电缆桥架内部防腐等未及时处理可能造成后期电缆损伤, 已要求现场进行整改。	
	施工内容 & 进度	施工单位
施 工 情 况	包装屋面电缆桥架防腐施工 2 人 7 名	
其 它 事 项	本日现场监理人员	
记录人: _____ 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____		