

监理日志 (正侯宁监理)

日期: 2018 年 6 月 16 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 30°C

工程名称: 高低压联合有限公司佛山分公司18KV屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工作: 1. 对屋面已安装完成的导轨进行质量检查, 质量合格, 当前导轨和导轨已安装完成, NB6区域内的导轨安装螺栓未拧紧, 目前已现场告知施工方负责人进行整改。 2. 上信部门剩余资料至云平台, 对前期的管理资料进行整理。	
施 工 情 况	施工单位 广东云电力	施 工 内 容 及 进 度 导轨安装完成, 完成量100% 导轨连接件安装
其 它 事 项	注意安全, 文明施工	
本日现场监理人员: 高西平		
记录人: 高西平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建