

监理日志(正稿)

日期: 2018年7月14日

天气: 多云转中雨
气温: 28°C

星期: 二

工程名称: 安徽省金百利公司(淮山)分包18710#房顶面砖施工项目

监理工作情况	<p>上午: 检查了房地扁铁穿墙质量, 因个别墙体网直角处 螺栓连接的镀锌面不符合要求, 已现场通知 施工单位进行整改。</p> <p>下午: 4#平房屋檐沟线质量检查, 质量符合要求。 受恶劣天气影响, 停止施工。</p>	

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽金百利	墙体扁铁施工 4#平房屋檐沟线。

其它事项	注意安全, 防雨施工	

本日现场监理人员	高红军
记录人:	高红军

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制