

监 理 日 志 (新线管理)

日期: 2018 年 7 月 20 日

星期: 五

工程名称: 新线管理 (昆山分公司) 18700 屋顶台布式光伏项目

天气: 多云
气温: 33℃

监 理 工 作 情 况

巡视现场:

1. 检查屋面交流电缆敷设情况. 目前剩 2 根单芯 120 电缆和 1 根单芯 70 的电缆未敷设. 其余电缆敷设完成, 敷设质量一般.
2. 对 4 平方线头制作进行质量检查. 质量符合要求.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

南京三电力

组件接地线施工
4 平方线头子制作

其 它 事 项

注意安全、文明施工

本日现场监理人员

高马平

记录人:

高马平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘世发