

监 理 日 志 (王德平记录)

日期: 2018 年 7 月 29 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 32℃

工程名称: 泰州联兴有限公司明山分公司187KW屋顶分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查交流电缆铜鼻子制作的质量, 热缩管烤的不符合要求, 现场进行口头交底并让施工单位进行整改, 并对铜鼻子进行质量检查, 符合要求.
2. 检查接地扁铁的施工质量, 质量一般, 对存在问题的区域进行通知整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

敬子云电力

交流电缆铜鼻子制作
接地扁铁施工完成
镀锌桥架安装完成.

其
它
事
项

注意安全, 文明施工

本日现场监理人员

王德平

记录人: 王德平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘工发