

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温:

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司32MW炉内式发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视杭州千岛湖项目施工现场, 3人厂房加固,上午5人导轨吊装,下午5人 导轨敷设.在巡视过程中发现导轨吊装时, 周围未放置警戒标识.故下发编号为 2HJL-H2QDH-003的监理工作联系单.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国能 浙江 工程 有限 公司	3人厂房加固,上午5人导轨吊装,下午5人 导轨敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建