

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 14 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 五
工程名称: 在太湖分布式光伏发电项目,

监
理
工
作
情
况

检查在太湖分布式光伏发电项目现场施工
2. 进度及施工安全事宜,

施工现场 5 人导轨敷设, 3 人组件安装,
检查过程中发现彩钢瓦及水泥屋面上安放
组件过多存在安全隐患, 已下发编号为:
"ZHJL-TZD-006" 通知单要求现场施工单位
按期整改.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
机
固
能.

5 人导轨敷设,
3 人组件安装,

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

张楠

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林