

监 理 日 志 (15)

日期: 2018 年 6 月 1 日

星期: 五

工程名称: 泰州海陵区100MW炉内化灰发电项目

天气: 晴

气温: 18-33°

监 理 工 作 情 况	监理单位卫生安全将(次)击大检查. 什店站施工现场无灭火器. 组件支架安装后. 有在厂地抽烟做. 有不戴安全中帽及有不系帽带做. 临时用电不接地(外壳). 一闸多机线. 已发通知正在整改. 焊接板头焊工无防护手套无绝缘鞋. 现场无开水无防暑降温药品. 纸箱收了. 托盘. 塑料薄膜. 白沫海绵运输. 拖拉钢筋人货混装. 车速过快. 搅拌机无接地. 下午15:00监理单位例会. 参加人员业主. 总包. 分包. 监理单位. 总监理工程师. 苗守明主持.
----------------------------	---

施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏锦安机电</td><td> ①1#电装支架. 组件安装18人. 运送材料3人. 拖拉机1台. ②36#电装支架. 13人. 布料2人. 拖拉机1台. ③36#电装支架. 电焊3人. 电焊机1台. ④18#电装支架. 组件12人. ⑤5#电装支架. 8人. ⑥12#电装支架. 9人. ⑦6#电装支架. 13人. ⑧12#电装支架. 配件. 组件卸车. 10人. 吊车3台. ⑨场内修路. 拖拉机1台. ⑩新建变电站. 制模. 30人. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏锦安机电	①1#电装支架. 组件安装18人. 运送材料3人. 拖拉机1台. ②36#电装支架. 13人. 布料2人. 拖拉机1台. ③36#电装支架. 电焊3人. 电焊机1台. ④18#电装支架. 组件12人. ⑤5#电装支架. 8人. ⑥12#电装支架. 9人. ⑦6#电装支架. 13人. ⑧12#电装支架. 配件. 组件卸车. 10人. 吊车3台. ⑨场内修路. 拖拉机1台. ⑩新建变电站. 制模. 30人.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏锦安机电	①1#电装支架. 组件安装18人. 运送材料3人. 拖拉机1台. ②36#电装支架. 13人. 布料2人. 拖拉机1台. ③36#电装支架. 电焊3人. 电焊机1台. ④18#电装支架. 组件12人. ⑤5#电装支架. 8人. ⑥12#电装支架. 9人. ⑦6#电装支架. 13人. ⑧12#电装支架. 配件. 组件卸车. 10人. 吊车3台. ⑨场内修路. 拖拉机1台. ⑩新建变电站. 制模. 30人.				

其 它 事 项	今日到货: 管托: 13车 组件: 5车 支架配件: 2车
------------------	--

本日现场监理人员	李峰. 董浪. 钱. 103
记录人	钱. 102
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	苗守明

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建