

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目

日期	2018年5月23日 星期三	气候	晴	气温	14-26℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 组件,进。 升压站、主变、电箱进场			
施工方人员动态: 光伏区80人、					
施工机械动态: 杭机3台					
施工进度情况	1. 升压站: SVG区接地网线极敷设, 墙体及主变油池墙壁抹灰, 110kV区设备支架基础预埋地脚丝, 站内道路基槽土方开挖				
检查发现的问题	2. 110kV外线、地面组塔, 吊装塔4基, 3. 光伏区、支架安装、杭机打桩、围栏。 一、巡视检查: 升压站、SVG区接地网线极敷设、焊接、搭接、防腐 二、巡视检查: 光伏区、支架安装、质量安全情况。				
处理措施、意见、结果	三、巡视检查: 外线110kV塔组塔吊装。要求必须要保证安全、质量。要搞好安全生产教育, 开班前会议。				
协调内容或其他	无				
记录人	李保		总监签阅	苗守刚	

