

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 2 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 11 ~ 26 °C

监 理 工 作 情 况	S80 支架验收. 个别斜梁不正. 平整度不够的. 调整. 整改后同意组件安装. S78 区 验收支架. 同意组件安装. S71 区 验收支架. 个别斜梁调整后. 可进行组件安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	苗宇明. 左利军. 赵耀宾 郭晋	
记录人: 郭晋	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

