

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 27° ~ 10°

日期: 2018 年 12 月 30 日

星期: 四

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	56.70 接地扁铁验收, 深度符合验收要求. 防腐符合要求. 可以回填.	
施 工 情 况	施工单位 中石亿建	施工内容及进度 光伏组件安装 20 组 接地完成 1500 米 组件串线完成 40 组
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王洪光 郭雷
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

