

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 13 日

星期: 三

工程名称: 张北县农村电网改造升级工程

天气: 晴
气温: 9-22

监 理 工 作 情 况	① 参加班后初检, 召开项目部整改会议 ② 现场整理项目部、总包项目部之间现场存 在的问题(基础底部不平, 钢筋笼绑扎固定, 配 电箱电线混乱等), 做好记录(签字) ③ 整理及完善监理工程暂停令一份(业主签字)	
施 工 情 况	施工单位 上海电力有限公司	施工内容及进度 施工内容: 施工现场整改
其 它 事 项	项目部整改通知单二份(监理单位)	
本日现场监理人员: 田国海 刘春杰 朱龙 记录人: 朱龙 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建