

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 17 日

天气: 晴
气温: 12-26

星期: 星期一
工程名称: 苏州工业园区金鸡湖街道社区卫生服务中心改扩建工程项目

监 理 工 作 情 况

检查施工现场机械操作人员是否持证上岗
并再次核对进场材料中的质量事宜。
检查拉直钢筋笼箍筋间距及数量,对
不符合要求的钢筋笼要求为整改。
混凝土试块制作一批,监理见证取样。

施 工 情 况

施工单位

苏州工业园区
有限公司

施 工 内 容 及 进 度

今日完成新塔吊视串电缆敷设。
混凝土浇筑完成40个
钢筋笼绑扎。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王有明 史进 朱书

记录人:

朱书

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王有明

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建