

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 19 日

星期: 一

工程名称: 张桥光伏发电站光伏支架及组件安装工程

天气: 多云
气温: 16-27°

监 理 工 作 情 况	监理项目部四人, 房日光伏已检查。 ①. 发现诸多支架、组件安装问题, 已通知总包项目部与施工单位。 ②. 按地脚螺栓要求, 对光伏组件背面预埋件, 施工单位已做有效防护。(监理责令整改, 保持设备完好再进行焊接)	
施 工 情 况	施工单位 上海上电电力工程有限公司	房日光伏支架、组件安装。 新建光伏组串光伏线敷设。 房日光伏组串与房组串按地焊接 (镀锌扁钢 50mm)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 何国栋, 孙建, 朱龙, 李元贵		
记录人: 朱龙 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何国栋		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建