

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 7月 27日

天气: 晴
气温: 17-26

星期: 五
工程名称: 张桥变10kV线路改造工程

监 理 工 作 情 况	局日监理项目部检查: 新塔变10kV线路改造工程主网连接、拆除碎瓷块 (5x50mm)预埋沟开挖、经监理项目部检查符合 设计要求。 (2x30mm连接线)绑孔固定 符合规范。	
施 工 情 况	施工单位 上海电力工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 拆除碎瓷块沟开挖、焊接。 绑孔连接线绑孔固定
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国栋 申成
记录人: 申成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国栋

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建