监 理 日 志（　　）

日期：2018 年 7 月 31 日　　天气：晴
星期：二　　气温：18-31°
工程名称：[illegible]项目

监理工作情况	今日监理项目部施工现场情况. 祝国有总监部对班长检查并介绍电缆施工主要检测主网浇筑及隐蔽检查验收内容，经检查：施工工序满足设计要求及规范、无安全隐患、嘱咐：施工单位天气炎热注意防暑降温、适时调整上下班时间.

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	上海[illegible]电力工程有限公司	今日施工： ① 部分主网工序完工后，进行土方机械回填. ② 焊接、除渣、防腐，施工人员8人，机械一台.

其它事项	
本日现场监理人员	祝国有、津龙、
记录人：津龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祝国有

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建