

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 5 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 21-24

监 理 工 作 情 况	今日项目部检查施工过程记录: ① 敷设桥架, 穿管敷设电缆. ② 3x7mm² 铜芯交流电缆绑扎固定. ③ 接地扁铁防腐处理. 以上工程经监理单位项目部检查验收, 符合设计 规范要求.	
施 工 情 况	施工单位 上海电力工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 今日施工: 新敷设桥架, 敷设电缆, 穿管 敷设. 3x7mm² 铜芯交流电缆绑扎固定.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 周国栋 朱明		
记录人: 周国栋 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 周国栋		

