

监 理 日 志 ()

日期: 2018年09月20日

星期: 四

天气: 晴

气温: 1-13℃

工程名称: 大美控股49.5水风风力发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 配合建设单位公司安全主管来项目检查现场和资料。 2. 组织召开工地例会, 详见会议纪要。 3. 组织召开安全文明专题会议, 详见会议纪要。 4. 验收升压站综合楼二层满堂架搭设质量, 经查现场问题有: 1) 个别扣件未拧紧, 2) 部分立杆下垫板位置偏移或松动, 3) 个别立杆未与其它杆连接, 4) 个别立杆不直弯曲变形, 以上问题已当场指出要求整改。 5. 验收送出线路开关站综合楼一层满堂架, 问题较少, 要求整改明天再验收。 6. 验收送出线路N9塔基基础, N8钢筋模板, 经查符合要求, 同意进入下道工序施工。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贵州电建</td><td> 1. 道路工程: 现场2名管理人员, 施工人数7人, 280型挖机4台, 50型装载机1台, 压路机1台, F08-F01路段开挖200米, 累计250米, F5风机平台路标高, F08-F01路段压路机碾压夯实。 2. 升压站风机基础: 管理人员3人, 施工人数20人, 钢筋工28人, 水电工3人, 吊车1台, 自卸车1台, 挖机2台, 水车1台, 升压站综合楼二层支模架加固, 二层钢筋绑扎, 板钢筋绑扎, 水电预埋, 给水设备房钢筋绑扎, F20风机基础开挖。 3. 送出线路: 管理人员3人, 施工人数5人, 钢筋工5人, 普工30人, 挖机2台, 装载机1台, 西建综合楼一层满堂架搭设, 开关站围墙压顶模板加固, 综合楼梁板安装, N8绑扎钢筋, N9基础开挖。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 道路工程: 现场2名管理人员, 施工人数7人, 280型挖机4台, 50型装载机1台, 压路机1台, F08-F01路段开挖200米, 累计250米, F5风机平台路标高, F08-F01路段压路机碾压夯实。 2. 升压站风机基础: 管理人员3人, 施工人数20人, 钢筋工28人, 水电工3人, 吊车1台, 自卸车1台, 挖机2台, 水车1台, 升压站综合楼二层支模架加固, 二层钢筋绑扎, 板钢筋绑扎, 水电预埋, 给水设备房钢筋绑扎, F20风机基础开挖。 3. 送出线路: 管理人员3人, 施工人数5人, 钢筋工5人, 普工30人, 挖机2台, 装载机1台, 西建综合楼一层满堂架搭设, 开关站围墙压顶模板加固, 综合楼梁板安装, N8绑扎钢筋, N9基础开挖。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 道路工程: 现场2名管理人员, 施工人数7人, 280型挖机4台, 50型装载机1台, 压路机1台, F08-F01路段开挖200米, 累计250米, F5风机平台路标高, F08-F01路段压路机碾压夯实。 2. 升压站风机基础: 管理人员3人, 施工人数20人, 钢筋工28人, 水电工3人, 吊车1台, 自卸车1台, 挖机2台, 水车1台, 升压站综合楼二层支模架加固, 二层钢筋绑扎, 板钢筋绑扎, 水电预埋, 给水设备房钢筋绑扎, F20风机基础开挖。 3. 送出线路: 管理人员3人, 施工人数5人, 钢筋工5人, 普工30人, 挖机2台, 装载机1台, 西建综合楼一层满堂架搭设, 开关站围墙压顶模板加固, 综合楼梁板安装, N8绑扎钢筋, N9基础开挖。				
其 它 事 项	挖机2台, 装载机1台, 西建综合楼一层满堂架搭设, 开关站围墙压顶模板加固, 综合楼梁板安装, N8绑扎钢筋, N9基础开挖。				
本日现场监理人员	陈育, 赵俊超, 申晨鹏, 朱兵				
记录人: 陈育	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐深才				