

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 26 日

星期: 三

工程名称: 稻美北控49.5兆瓦风电项目

天气: 阴
气温: 1-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收N11塔基基础钢筋模板工程,符合要求和规范,同意进入下道工序. 2. 旁站送出线路开关站外围接地回填,做旁站记录. 3. 巡视现场,检查施工方施工进度,质量,安全文明情况,及投入项目的人力、设备、材料等情况.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="276 1104 435 1149">施工单位</th><th data-bbox="435 1104 1439 1149">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="276 1149 435 1597">贵州电建</td><td data-bbox="435 1149 1439 1597"> 1. 道路: 管理人员2人, 司机2人, 280型挖掘机4台, 50装载机1台, F08-F01路段开挖200米, 累计3470米. 2. 升压站、风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工28人, 水电工2人, 泥工5人, 吊车1台, 供水设备房模板加固, 钢筋绑扎, 电气管敷设, 风机基础钢筋加工, F03风机基础开挖, 所有风机基础浇筑完成. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 开关站西边塔基预埋架搭设, 围墙材料50米, 主接地网开挖回填50米, 防雷接地网焊接完成. N11塔基基础模板安装完成. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 道路: 管理人员2人, 司机2人, 280型挖掘机4台, 50装载机1台, F08-F01路段开挖200米, 累计3470米. 2. 升压站、风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工28人, 水电工2人, 泥工5人, 吊车1台, 供水设备房模板加固, 钢筋绑扎, 电气管敷设, 风机基础钢筋加工, F03风机基础开挖, 所有风机基础浇筑完成. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 开关站西边塔基预埋架搭设, 围墙材料50米, 主接地网开挖回填50米, 防雷接地网焊接完成. N11塔基基础模板安装完成.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 道路: 管理人员2人, 司机2人, 280型挖掘机4台, 50装载机1台, F08-F01路段开挖200米, 累计3470米. 2. 升压站、风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工28人, 水电工2人, 泥工5人, 吊车1台, 供水设备房模板加固, 钢筋绑扎, 电气管敷设, 风机基础钢筋加工, F03风机基础开挖, 所有风机基础浇筑完成. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 开关站西边塔基预埋架搭设, 围墙材料50米, 主接地网开挖回填50米, 防雷接地网焊接完成. N11塔基基础模板安装完成.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李育辉, 赵成林, 徐耀生				
记录人: 李育辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生				